



- Czujka termooptyczna systemu detekcji
- Wskaznik zadziałania czujki (programowalny)
- Ręczny Ostrzegacz Pożarowy
- Oznaczenie trasy pionowej okablowania systemu
- Przewód YnTYSyew 1x2x0,8 unipolarny
- Moduł I/O: 4 wejścia parametryczne / 2 przekaźniki programowalne
- Sygnalizator akustyczny
- Zwora elektromagnetyczna Systemu Kontroli Dostępu

01	pokój diagnostyczno-zabiegowy
02	pokój diagnostyczno-zabiegowy
03	sekretariat
04	dziurka lekarzy
05	punkt pielęgniarski (dizurka)
06	łazienka personelu
07	magazyn
08	pom. porządkowe
08	pom. porządkowe
09	łazienka pacjenta NSP
10	komunikacja
11	kuchnia
12	pok. chorych
13	pok. socjalny
14	pok. chorych
15	łazienka chorych
16	pok. chorych
17	pok. chorych
17a	łazienka
18	komunikacja
19	pracownia gastroscopii
20	myjnia endoskopów
21	pracownia kolonoskopii
21a	łazienka pacjentów
22	wc personelu
23	pok. wybudzeń
23a	wc pacjenta
24	nadzór
25	komunikacja

mgr inż. MIROSLAW SZYNDLAR  
kom. 889 443 120 biuro@fsprojekt.pl  
biuro: ul. Hołdunowska 57 43-143 Łęczyny tel./ fax. 664 227 123

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII Z PRZEZNACZENIEM NA PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNĄ GASTROSKOPII I KOLONOSKOPII ORAZ ODDZIAŁ OKULISTYKI DLA DOROSŁYCH

Zespół Szpitali Miejskich, Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11

TYTUŁ NAZWA I RYSUNKU

RZUT I PIĘTRA – plan instalacji systemu sygnalizacji pożaru

SKALA

1:100

NR RYSUNKU

IE301

GŁÓWNY PROJEKTANT (BIO, KWALIFIKACJE)

mgr inż. Krzysztof Rażniewski  
nr upr. SLK/4700/PWOE/13

SPRAWDZAJĄCY (BIO, KWALIFIKACJE)

mgr inż. Szymon Paruch  
nr upr. SLK/4930/P00E/13

PODPIS